

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 50054

Rilasciato il 25-07-2014

Scadenza il 25-07-2024

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Privata O.T.O. La Spezia

Proprietà: Spedia spa

Anno di costruzione: 2005/2008

Zona Climatica: D

Superficie utile A_U [m^2]: 150.259

Volume lordo V [m^3]: 515.673

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.47

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: La Spezia


Mappale: 1829

Sezione:

Foglio: 46

Sub: 25

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 16.98 kWh/m³ anno
Valore Raggiungibile: 12.32 kWh/m³ anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.89 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 1.36 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 50054


Prestazione energetiche parziali

Involucro




Valore attuale: 7.78 kWh/m³anno
 Valore raggiungibile: 5.2 kWh/m³anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.08
 Valore raggiungibile: 2.08

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 0.81 kWh/m³anno
 Valore raggiungibile: 0.81 kWh/m³anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Isolamento terrazzo copertura	4.66	7000	11
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Isolamento terrazzo copertura	4.66	7000	11

Firma, timbro e numero del certificatore: 4406

[Handwritten signature]

